


Automatische Granulatdosierung bei der Anwendung von Bromtabletten zur Badewasseraufbereitung.

Alle führende Hersteller von Schwimmbadwasser-Aufbereitungschemikalien empfehlen bei der Verwendung von Bromtabletten den regelmässigen Einsatz eines „Regenerators“/„Aktivators“ auf Aktivsauerstoffbasis.

Das verbrauchte Brom (Bromid) wird durch das Sauerstoffgranulat zu Brom oxidiert welches pH abhängig zum Desinfektionsmittel aktive unterbromige Säure reagiert.
Bei Aktivsauerstoffüberschuss wird sämtliches Bromid zu Brom oxidiert.



Legende: Br⁻ Bromid
 Br₂ Brom
 HOBr unterbromige Säure

Die empfohlene Dosiermenge beträgt für Freibädern 200 gr / 10 m³ pro Woche, bei Hallenbädern 100 gr.

Mit der empfohlenen Granulatdosierung erhalten ihre Kunden ein weiches, geruchsfreies, glasklares Badewasser mit geringerem Verbrauch an Bromtabletten das jeder Belastung standhält.



Merkmale:

- Einfacher Aufbau
- Vollautomatisch
- Überall Nachrüstbar
- Ökonomisch
- Kundenfreundlich

Oertli - Wassertechnik

Kurt Oertli
Alte Tannerstrasse 37
CH-8632 Tann
www.oertli-wassertechnik.ch

Tel: +41 44 939 26 80
Fax: +41 44 939 26 51
info@oertli-wassertechnik.ch